



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002737/FNOC/COL/2022/1733

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jan-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : BORL RESIDENTIAL COMPLEX BUILDING AT BORL TOWNSHIP,  
BINA

आवेदक का पता / Applicant Address : SANJAY B KAMDI, ASST. VICE PRESIDENT FIRE & SAFETY KH.  
NO. 264, 265, 267, 268, 269, 270, 276 & VILL. BRAMORI KH. NO  
173 AT BORL TOWNSHIP, AGASOD, BINA SAGAR 470124

अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : TEMPORARY

अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Residential Building/ आवासीय भवन

ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 20 ( मीटर में / Meter )

भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 16 ( Hectares )

संपत्ति का पता / Property Address : BORL RESIDENTIAL COMPLEX BUIL TOWNSHIP, BINA VILL  
BRAMORI AGASOD, BINA DIST. SAGAR SAGAR District Rural  
Area

अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100002737 भवन हेतु अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

### टिप्पणि / Remarks-

विषयांतर्गत आवेदक BORL RESIDENTIAL COMPLEX BUILDING AT BORL TOWNSHIP, BINA एवं पता SANJAY B KAMDI, ASST. VICE PRESIDENT FIRE & SAFETY KH. NO. 264, 265, 267, 268, 269, 270, 276 & VILL. BRAMORI KH. NO 173 AT BORL TOWNSHIP, AGASOD जिला सागर म. प्र. के 16 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फेले 20 मीटर ऊंचे आवासीय भवन का निरीक्षण दिनांक 06 जनवरी 2022 को किया गया है। आवेदन के साथ पूर्व में जारी प्रोविजिनल फायर अनापत्ति की छायाप्रति व वचन पत्र प्रस्तुत किया गया।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-

(1) निम्न लिखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनिवार्य होगा :-

1. Access.



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002737/FNOC/COL/2022/1733

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jan-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : BORL RESIDENTIAL COMPLEX BUILDING AT BORL TOWNSHIP,  
BINA

2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002737/FNOC/COL/2022/1733

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jan-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : BORL RESIDENTIAL COMPLEX BUILDING AT BORL TOWNSHIP,  
BINA

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लिखित 24 बिन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड - 2016 के भाग - 4 अनुसार व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा । यह अनुज्ञा भवन अनुज्ञा में निर्धारित अवधि या 3 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी ,और यह अवधि समाप्त होने के एक माह पूर्व नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा प्रत्येक वर्ष एनओसी के दिनांक से एक माह पूर्व यह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा कि सभी उपकरण सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं ।



Office Of SAGAR Collector/Fire Officer,  
SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100002737/FNOC/COL/2022/1733

आवेदन की तिथि / Application Date : Oct 10, 2021 जावक की तिथि / Dispatch Date : 10-Jan-22

आवेदक का नाम / Applicant Name : BORL RESIDENTIAL COMPLEX BUILDING AT BORL TOWNSHIP,  
BINA

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा ।

(5) आवेदक को नियमानुसार स्थापित अग्निशमन उपकरणों का निर्धारित आई.एस. मानको के अनुसार प्रावधानित समय- सीमा में संधारण करना एवं संधारण हेतु आवश्यक अर्हताधारी कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

(6) आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी निरस्त मान्य होगी।

अतः गठित समिति की अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लिखित शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "अस्थायी फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है ।

**DEEPA** Digitally signed by  
**K ARYA** DEEPAK ARYA  
Date: 2022.01.14  
14:45:10 +05'30'

SAGAR Collector/Fire Officer,

SAGAR Division , SAGAR  
Madhya Pradesh